

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
 ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы муниципального образования
 "город Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО "город Екатеринбург"
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления
МЧС России по Свердловской области
 620049, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8, тел: (343)362-42-52, e-mail: tond-ekaterinburg@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 463/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
 ВОСПИТАННИКОВ № 358 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" (МАДОУ № 358) (ИНН 6664068751, ОГРН
 1026605761764), (категория риска – чрезвычайно высокий риск, класс (категория) опасности – 1
 класс).**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления,
 юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,

в лице заведующего Кравченко Светланы Иосифовны

физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
 муниципального контроля о проведении проверки от «02» апреля 2021 года, № 463, ст. 1
 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
 в период

13.05.2021 с 11 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

26.05.2021 с 12 час. 0 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

проведена плановая, выездная проверка инспектором отделения НД и ПР (по Чкаловскому
 району МО "г. Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР ГУ МЧС России по
 Свердловской области Лыжиным Константином Александровичем

(должность, звание, Ф.И.О государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) 1
 проверку

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 - ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
 ВОСПИТАННИКОВ № 358 "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНКА" , 620024, Свердловская область, г.
 Екатеринбург, ул. Новоспасская, 18**

наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Кравченко Светланой Иосифовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
 безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
 пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении или (указывается только выполненное)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Система установки	ст. 46, ч.1 ФЗ от	10.05.2022	

	автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре достигли предельного состояния срока службы.	27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст.4, 83, 91, 103 ФЗ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010).		
--	---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения НД и ПР (по Чкаловскому району МО "Екатеринбург") ОНД и ПР МО "г. Екатеринбург" УНД и ПР МЧС России по Свердловской области Лыжин Константин Александрович



(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«26» мая 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«26» мая 2021 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефоны доверия:
 Департамент надзорной деятельности МЧС России (499) 216-99-99
 ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575871

Владелец Кравченко Светлана Иосифовна

Действителен с 11.04.2022 по 11.04.2023